




## РАЗЯСНЕНИЕ

по чл. 189 от ЗОП



Относно: Искане за предоставяне на разяснение по Обява за събиране на оферти ЗП-395/25.03.2020 г. с предмет „Доставка на LED осветителни тела“

Във връзка с поставени въпроси по Обява за събиране на оферти ЗП-395/25.03.2020 г. с предмет „Доставка на LED осветителни тела“:

Във връзка с обявената процедура за възлагане на поръчка с горепосочения предмет „Доставка на LED осветителни тела“, както и с последното удължаване на срока на всички въведени противоепидемични мерки в Република България до 12 април 2020 г., бихме искали да се възползваме от правото си да зададем уточняващи въпроси:

1. Изискванията за задължителен оглед, заложиени в т.1.6.1, 1.6.2 в Документацията, както и попълването на Протокол за оглед, е невъзможно да бъдат изпълнени за кандидати извън София и с оглед на форсмажорните обстоятелства се явяват ограничаващи условия спрямо същите. Трябва ли да остане изискването за задължителен оглед валидно, както и свързаните с това последствия за кандидата?
2. Изискванията за наличие на мостри, заложиени в т.1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 и 1.5.4 в Документацията, при наличните смущения във веригите за доставки в целия ЕС, също се явяват ограничаващо условие за производителите и доставчиците от ЕС. Трябва ли да остане изискването за задължително предоставяне на мостри валидно, както и свързаните с това последствия за кандидата?
3. В техническите изисквания 1.4.2.2 и 1.4.2.3 е посочено, че доставените осветителни тела освен стандартното захранване AC 198 – 264V 50/60Hz, трябва да имат и захранване DC 176 – 280 V, което с оглед на предназначението им за осветление в спортна зала, предизвиква въпрос за релевантността на едно такова изискване. Доколко това изискване е състоятелно и ще бъде ли то взето предвид при оценката на техническите предложения на кандидатите?
4. В техническите изисквания 1.4.2.1, 1.4.2.2 и 1.4.2.3 е посочено, че доставените осветителни тела са с ограничение в теглото. Ние смятаме, че с оглед на прекалено ниските граници (например до 1.8 kg) това се явява силно ограничаващо изискване и би трябвало тези граници да са чувствително по-широки – например 10kg. Ще бъдат ли разширени лимитите на изискването за тегло?

Ви предоставям следното разяснение:

### ОТГОВОР 1:

Служебните пътувания в страна са разрешени по съответния ред. Огледът е задължителен, за да може кандидатът да се запознае със спецификата и височината на залите, в които ще се извършва монтажа, както за достъпа на механизация, внасяне/сглобяване/изнасяне на работно скеле, материали и други, без които не би могло да се ценообразува вярно и точно ценовата оферта на Участника. Без предварителен оглед Възложителят рискува, избраният изпълнител да се откаже от изпълнение на поръчката, както обикновено се случва при непознаване на спецификата на работата, за която се подава оферта.

**ОТГОВОР 2:**

Кандидатът следва да представи по 1 брой мостра на осветителните тела, които ще достави, за да докаже съответствието им с техническите изисквания, заложи в техническата спецификация от една страна, а от друга за да докаже техническа възможност за изпълнение на поръчката. Количеството на осветителните тела предвидени за монтаж са в изключително малък обем – общо 124 броя, което не би следвало да затрудни участниците и се предполага, че до края на месец ноември 2020 г., могат да бъдат доставени и монтирани. На следващо място, в случай че един участник не може да представи мостри се предполага, че същия няма да може да изпълни и поръчката, за разлика от други, при които представянето на мостра на е ограничаващо условие. На последно място изискването за представяне на мостри е предвидено в чл.52, ал.5 от ЗОП.

**ОТГОВОР 3:**

Осветителните тела във всички зали без Гимнастика, следват да имат посоченото работно мрежово напрежение: AC 198 – 264V 50/60Hz; DC 176 – 280 V;

**ОТГОВОР 4:**

Не се допуска по тежки осветителни тела. Ограниченията в теглото се налагат от спецификата на конструкциите на таваните, начина на монтаж, спецификата в режима на ползване на залите и съображения на възложителя относно бъдеща експлоатация и подмяна.

Настоящото разяснение е неразделна част от Обява за събиране на оферти ЗП-395/25.03.2020 г. с предмет „Доставка на LED осветителни тела“

Ректор:

чл.37 от ЗОП

проф. Николай Изов

